



СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧНОМУ  
ТА ТЕХНОЛОГИЧНОМУ  
НАГЛЯДУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
НАДЗОРУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЬ  
ЭКОЛОГИЯ ВЕ  
ТЕХНОЛОГИЯ НЕЗАРЕТИ  
ДАИРЕСИ

Почтовый адрес: ул. Набережная, 71, г. Симферополь, Республика Крым, 295000  
Юридический адрес: ул. Большевитская, 24, г. Симферополь, Республика Крым, 295000  
тел./факс (3652) 24-94-77, e-mail: [sl\\_tehnadzor@rk.gov.ru](mailto:sl_tehnadzor@rk.gov.ru), <http://set.rk.gov.ru/>  
ОКПО 00192689, ОГРН 114902024917, ИНН 9102016750 / КПП 910201001

«24» 08 2016 г. № 4/10-118/2016 на № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Руководителям организаций,  
осуществляющих реализацию и  
обслуживание баллонов со  
сжиженным газом**

Служба по экологическому и технологическому надзору Республики Крым (далее – Крымтехнадзор) сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 485 главы XII «Дополнительные требования промышленной безопасности к освидетельствованию и эксплуатации баллонов» Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, "Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. №116) следует, что срок службы баллонов определяет организация-изготовитель. При отсутствии таких сведений срок службы баллона устанавливают **20 лет**. Экспертизу промышленной безопасности в целях продления срока службы баллонов массового применения, объем которых **менее 50 литров**, не производят, их эксплуатация за пределами назначенного срока службы не допускается, за исключением баллонов специального назначения, конструкция которых определена индивидуальным проектом и не отвечает типовым конструкциям баллонов и экспертизу (техническое диагностирование) которых проводят по истечении срока службы, а также в случаях, установленных руководством (инструкцией) по эксплуатации оборудования, в составе которого они используются.

Начальник

Мохонько С.Н.  
(3652) 29 42 01

П.Н. Козлов